



230002349837



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2025-00515

产品名称
Name of Product

辐射屏蔽窗幕系统

委托单位
Client

中科能控（北京）科技有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2025-03766

报告编号 (No. of Report): BETC-T6AC-2025-00515

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位(Client)		中科能控（北京）科技有限公司			
地址(ADD.)		/		样品编号(NO.)	T6AC-2025-00515
样品(Sample)	名称(Name)	辐射屏蔽窗幕系统		状态(State)	正常
	商标(Brand)	中科能控		规格型号(Type/Model)	E系列
生产单位(Manufacturer)		中科能控（北京）科技有限公司			
送样日期(Date of delivery)		2025年04月27日		数量(Quantity)	1m²
工程名称(Name of engineering)		/			
检测(Test)	项目(Items)	甲醛		地点(Place)	平谷实验基地
	仪器(Instruments)	电子天平, 紫外可见分光光度计		日期(Date)	2025年04月30日
检测依据(Test based on)		GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)》			
判定依据(Criteria based on)		JG/T 254-2015《建筑用遮阳软卷帘》			
检测结论 (Conclusion)					
经检测，该样品所检项目符合JG/T 254-2015《建筑用遮阳软卷帘》5.5中表2的技术指标要求。 (本页以下无正文)					
备注(Remark)					
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)	
			010-64517790	2025年05月07日	

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2025-00515

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
1	甲醛, mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤20	0.9	符合
(本页以下无正文)					
备注					

