230002349837

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

# 检 测 报 告

# TEST REPORT

BETC-T6AC-2025-00515

产品名称
Name of Product　辐射屏蔽窗幕系统

委托单位
Client　中科能控（北京）科技有限公司

检测类别
Test Category　委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

# 建研院检测中心有限公司

## CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

## 国家建筑工程质量检验检测中心

## NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2025-03766

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2025-00515



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委托单位(Client) | | 中科能控（北京）科技有限公司 | | |
| 地 址(ADD.) | | / | 样品编号 (NO.) | T6AC-2025-00515 |
| 样品 (Sample) | 名 称(Name) | 辐射屏蔽窗幕系统 | 状 态 (State) | 正常 |
| | 商 标(Brand) | 中科能控 | 规格型号 (Type/Model) | E系列 |
| 生产单位 (Manufacturer) | | 中科能控（北京）科技有限公司 | | |
| 送样日期 (Date of delivery) | | 2025年04月27日 | 数 量 (Quantity) | 1㎡ |
| 工程名称 (Name of engineering) | | / | | |
| 检测 (Test) | 项 目 (Items) | 甲醛 | 地 点 (Place) | 平谷实验基地 |
| | 仪 器 (Instruments) | 电子天平,紫外可见分光光度计 | 日 期 (Date) | 2025年04月30日 |
| 检 测 依 据 (Test based on) | | GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)》 | | |
| 判 定 依 据 (Criteria based on) | | JG/T 254-2015《建筑用遮阳软卷帘》 | | |

**检 测 结 论 (Conclusion)**

经检测，该样品所检项目符合JG/T 254-2015《建筑用遮阳软卷帘》5.5中表2的技术指标要求。

(本页以下无正文)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 备 注 (Remark) | ------ | | | |
| 批准 (Approval) | 审核 (Verification) | 主检 (Chief tester) | 联系电话 (Tel.) | 报告日期 (Date) |
| | | | 010-64517790 | 2025年05月07日 |

检验检测专用章

检验检测专用章(2)

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 技术指标 | 检测结果 | 单项评定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醛，mg/kg | GB/T 2912.1-2009 | ≤20 | 0.9 | 符 合 |

（本页以下无正文）

| 备注 | —— |
|---|---|